

 Hässleholms kommun	Råd och anvisningar	Utgåva 1.0
Upprättad av: DR, TU, KH	Dokumentnamn: Tillfällig övernattning i lokaler avsedda för	Sida: 1(4)
Godkänd av: KH	andra ändamål	Giltig från: 2016-09-26

Tillfällig övernattning i lokaler avsedda för andra ändamål

Aktuell lokal tillsynas regelbundet av Räddningstjänsten med utgångspunkten att lokalen ska kunna utrymmas av vakna personer med god lokalkännedom. Sovande personer medför en mer komplicerad utrymningsituation, något som i vissa fall måste kompenseras med förbättringar i brandskyddet.

Med tillfällig övernattning menas enstaka nätter vid enstaka tillfällen (något/några tillfällen per år).

Utrymning

- För att möjliggöra utrymning direkt till det fria bör all övernattning ske i markplan.
- Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar från övernattningslokalen.
- Samtliga dörrar i utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara utan nyckel eller verktyg.
- Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda alternativt uppställda på rökdetektorstyrda magneter.
- Utrymningsvägar ska hållas fria från brännbart material. Stolar, bänkar och andra lösa inventarier får inte lagras i korridorer och trapphus.
- Alla lokaler som inte ska användas av hyresgästen ska vara låsta.
- Belysning i korridor och utrymningsvägar bör hållas tänd nattetid.

Brand- och utrymningslarm, belysning och vägledande markering

- Övernattningslokaler och tillhörande utrymningsvägar ska vara försedda med automatiskt brandlarm (enligt SBF 110).
- Utrymningsvägar ska vara försedda med nödströmsförsörjda nödutgångsskyltar eller efterlysande skyltar och tänd belysning i korridorer och övriga utrymningsvägar.
- Undantag medges när övernattning endast sker i markplan; då godtas seriekopplade brandvarnare som funktionstestas innan övernattning sker.
- Brandlarmet/seriekopplade brandvarnarna ska höras i samtliga delar som används för övernattning.

Räddningstjänsten

Brandredskap

- Avståndet till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare ska vara max 25 meter. Samtliga brandredskap ska vara lättillgängliga och tydligt markerade.

Personantal

Antalet personer som kan tillåtas övernatta i ett rum beror bland annat på utrymningsvägarnas bredd och golvytan. Ett lämpligt riktvärde är maximalt cirka 20 personer per klassrum eller 3-4 kvadratmeter fri golvyta per person. I större lokaler (typ gymnastiksal) med många sovande ska särskilda utrymningsgångar anordnas.

Brandskyddsansvarig

Under den tid övernattnig förekommer ska det finnas en brandskyddsansvarig som ska:

- kunna larma 112 per telefon dygnet runt.
- vara väl insatt i hur en utrymning ska ske vid en brand samt var återsamlingsplatsen är.
- ha en förläggingsplan med uppgifter om antalet personer i respektive rum och byggnad.
- säkerställa att varje deltagargrupp informeras om regler avseende brandsäkerheten:
 - utrymningsvägar,
 - förbud mot rökning,
 - rutiner vid utlöst brand- och utrymningslarm,
 - uppsamlingsplats,
 - brandredskapens placering
 - ordningsregler (se nedan).
- ge ut ett skriftligt informationsblad med ovanstående information till samtliga ledare samt anslå ett exemplar i förläggingsalarna.

Ordningsregler

- Levande ljus och rökning får inte ske i byggnader där övernattnig sker.
- Matlagning, kaffekokning etc. får endast ske i kök, matsal eller liknande.
- Kläder, väskor och andra lösa föremål får ej förvaras i korridorer.
- Salar som innehåller brandfarlig vätska eller gas (t.ex. slöjdsal, NO-sal etc.) får inte användas vid övernattnig.

Anmälan

Räddningstjänsten ska underrättas minst två veckor innan övernattnigen äger rum. Anmälan skall ske via blankett (bilaga 2) och den ifyllda blanketten skickas till raedningstjanst@hassleholm.se.

Byggnadens brandskydd och rutiner vid övernattnig ska kontrolleras dels inför och dels under övernattnigen enligt bilaga 1.

Bilaga 1 – Checklista vid tillfällig övernattning

Punkter att kontrollera i brandskyddet	Ok
Övernattning ska anmälas till räddningstjänsten senast två veckor innan övernattningen. Anmälan sker genom att blanketten (bilaga 2) fylls i och mailas till (raddningstjanst@hassleholm.se)	
För att möjliggöra utrymning direkt till det fria bör all övernattning ske i markplan.	
Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar från övernattningslokalen.	
Samtliga dörrar i utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara utan nyckel eller verktyg.	
Utrymningsvägar ska hållas fria från brännbart material. Stolar, bänkar och andra lösa inventarier får inte lagras i korridorer och trapphus.	
Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda alternativt uppställda på rökdetektorstyrda magneter.	
Alla lokaler som inte ska användas av hyresgästen ska vara låsta.	
Brandlarm eller seriekopplade brandvarnare finns i de lokaler där det finns sovande.	
Brandlarmet/seriekopplade brandvarnarna ska höras i samtliga delar som används för övernattning.	
Utrymningsvägar ska vara försedda med nödströmsförsörjda nödutgångsskyltar eller efterlysande skyltar och tänd belysning i korridorer och övriga utrymningsvägar.	
Avståndet till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare ska vara max 25 meter. Samtliga brandredskap ska vara lättillgängliga och tydligt markerade.	
Belysning i korridor och utrymningsvägar bör hållas tänd nattetid.	

Den brandskyddsansvariga ska:	Ok
Kunna larma 112 per telefon dygnet runt	
Vara väl insatt i hur en utrymning ska ske vid en brand samt var återsamlingsplatsen är.	
Säkerställa att varje deltagargrupp informeras om regler avseende brandsäkerheten: <ul style="list-style-type: none"> • utrymningsvägar, • förbud mot rökning, • rutiner vid utlöst brand- och utrymningslarm, • uppsamlingsplats, • brandredskapens placering • ordningsregler. 	
Ge ut ett skriftligt informationsblad med ovanstående information till samtliga ledare samt anslå ett exemplar i förläggningssalarna	

ALLA punkter ska vara Ok för att övernattning ska få ske.
Om inte, ska punkterna åtgärdas.

Bilaga 2 – Anmälan om tillfällig övernattnig

Följande formulär ska fyllas i och skickas till räddningstjänsten
raddningstjanst@hassleholm.se

Hyresgästen

Ansvarige personens namn
Telefonnummer
E-postadress

Hyresgästens brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarigs namn:
Telefonnummer:

Information om den tillfälliga övernattningen:

Ange var den tillfälliga övernattningen skall ske (byggnad, lokal, adress etc.):
Ange tid (datum och klockslag) som den tillfälliga övernattningen skall ske:
Ange antalet övernattnande:

För räddningstjänsten att fylla i:

När mottogs anmälan om tillfällig övernattnig:
Vem mottog anmälan: