



Plats och tid	Stadshuset, rum 2, kl 10.30-11.00	
Beslutande	Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)	
Övriga deltagande	Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne Persson Exploateringschef Eva Blossfeld Exploateringsingenjör Tommy Olsson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson	
Utses att justera	Bo-Anders Thornberg	
Justeringens tid och plats	Kommunledningskontoret/ 2006-10-30	
Sekreterare	Maj-Inger Carlsson	Paragrafer 297
Ordförande	Tommy Nilsson	
Justerare	Bo-Anders Thornberg	
BEVIS	Justering har tillkännagivits genom anslag	
Organ/Sammanträdesdatum	Kommunstyrelsens arbetsutskott/2006-10-25	
Anslagsdatum	2006-10-30	Anslagets nedtagande 2006-11-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret	
Underskrift	Anita Bengtsson	



## § 297

### **Om- och tillbyggnad av dels Röinge nya skola, Hässleholm och dels Lejonskolan, Sösdala**

Dnr 2006.793 041

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

- Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att utföra om- och tillbyggnad av skollokaler på Röinge skola.
- Tekniska nämnden/tekniska kontoret får i uppdrag att utföra ombyggnad av Lejonskolan i Sösdala.
- Budgetberedningen föreslås anvisa 12 850 000 kronor 2007 och 2008 till kommunstyrelsen för om- och tillbyggnad av Röinge skola.
- Budgetberedningen föreslås anvisa 2 500 000 kronor till tekniska nämnden för ombyggnad av Lejonskolan i Sösdala.
- Starttillstånd ges för om- och tillbyggnad av Röinge skola.
- Starttillstånd ges för ombyggnad av Lejonskolan.

#### **Ärendebeskrivning**

Med anledning av arbetsmiljöinspektionens (AI) inspektionsmeddelande avseende buller- och ventilationsproblem på Röinge nya skola och Lejonskolan i Sösdala gav tekniska kontoret Hälsoringen i uppdrag att utföra mätningar för att klargöra eventuella brister.



### Ks au § 297 forts

Resultatet av utförda mätningar påvisar brister samt åtgärdsbehov.

Kommunledningskontoret har i samråd med företrädare för Röinge skola låtit utföra en förstudie med anledning av AI:s påtalade brister.

Förstudien har resulterat i ett förslag till om- och tillbyggnad av Röinge skola i Hässleholm och Lejonskolan i Sösdala.

#### Röinge nya skola:

Nytt akustiktak i 8 klassrum, matsalen samt gymnastiksalen.	250 000
Ombyggnad av ventilationssystemet. Befintligt system är forcerat för att hjälpfullt klara nuvarande elevantal vilket medför ökat buller.	4 000 000
Bullervall mot riksväg 23.	100 000

Om- och tillbyggnad för anpassning av lokaler	<u>8 500 000</u>
	12 850 000

#### Lejonskolan:

Nytt akustiktak i simhall och sporthall	1 500 000
Ombyggnad av ventilations- system i by B	<u>1 000 000</u>
	2 500 000

---

Sänt till:  
Kik (Mats Olsson)